

# FORMATION

## ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE GAZ Mise à niveau NF P45-500 Juillet 2022



**3 h**



**Formation E-learning**

**sonelo**  
votre réussite par nos formations

### Mise à jour NF P45-500 Version Juillet 2022 - Diagnostic Gaz

#### OBJECTIFS



• Acquérir une connaissance de la réglementation gazière liée aux installations intérieures domestiques alimentées en gaz selon la NF P45-500 version Juillet 2022 selon l'arrêté du 25 juillet 2022. À l'issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances théoriques et pratiques pour être à jour sur l'évolution de la norme. Ils seront capables de réaliser un diagnostic technique d'installation intérieure de gaz et de rédiger un rapport en fonction des modifications réglementaires.

#### MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Présentation du contexte réglementaire mis à jour et des domaines d'application du diagnostic modifiés et/ou ajoutés au travers d'un diaporama interactif présenté en classe virtuelle alternés par des questions posées aux participants et d'éventuels échanges. La formation théorique intègre des parties illustrées de cas pratiques pour faciliter l'acquisition des compétences.

#### PRÉREQUIS

Être diagnostiqueur immobilier certifié dans le domaine : Gaz

#### INFORMATION

Par courrier : SONELO FORMATION 2 rue traversière -78580 Les Alluets-Le-Roi  
Par mail : [contact@sonelo.fr](mailto:contact@sonelo.fr)  
Par fax : 01 39 75 36 98

#### PROGRAMME - 3h



**Focus sur la mise à jour des définitions qui a été réalisée compte tenu des évolutions apportées par l'arrêté du 23 février 2018 modifié**

**Bien comprendre les modifications ou ajouts de points de contrôles :**

- **Fiche de contrôle N° 2** : Tuyauterie fixes et matériaux.
- **Fiche de contrôle N° 7a** : Organe de coupure.
- **Fiche de contrôle N° 7 b c** : Installations GPL en récipient – 1ère détente – Détendeur, inverseur et limiteur.
- **Fiche de contrôle N° 7d** : Lyre GPL
- **Fiche de contrôle N° 8** : Organe de Coupure d'Appareil (OCA)
- **Fiche de contrôle N° 9** : Installations GPL - Organe de Coupure d'Appareil (OCA) ou Détendeur Déclencheur.
- **Fiche de contrôle N° 11 à 15** : Raccordement des appareils par tuyauteries non rigides
- **Fiche de contrôle N° 18** : Appareils dans un local non adapté
- **Fiche de contrôle N° 29** : État du conduit de raccordement
- **Fiche de contrôle N° 32bis** : VMC GAZ – Raccordement au dispositif de sécurité collective
- **Fiche de contrôle N° 37** : Tige cuisine
- **Fiche de contrôle N° T** : Appareils étanches (Types C)

NB : Susceptible d'être modifié en fonction des évolutions réglementaires.